

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ТЕПЛОСЕРВИС»**

ул. Ленина, 73, г. Слободской,
Кировская область, 613150
Директор 8(83362) 4-17-35
Гл. бухгалтер 8(83362) 4-16-99
Т/факс 8(83362) 4-24-36
E-mail: teploservislob@mail.ru

Расч.счет 40702810500060216159
ПАО «Норвик Банк» г. Киров
Кор.счет 30101810300000000728
ИНН 4329007543
КПП 432901001
БИК 043304728

29.08.2019 № 458

Заведующей МКДОУ црр
детского сада «Золотой петушок»

Пахомовой Н.В.

ул. Рабочая, д. №17, г. Слободской, 613155

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**на установку системы автоматического регулирования
теплоснабжения здания детского сада «Золотой петушок»
по адресу: г. Слободской, ул. Рабочая, д. 17**

1. Узел управления и исполнительное оборудование системы автоматического регулирования отопления разместить в тепловом пункте здания. Диаметр условного прохода запорно-регулирующей арматуры не должен быть меньше диаметра при номинальной нагрузке. При автоматическом регулировании внутренней системы отопления исключить возможность полного перекрытия системы теплоснабжения здания.

2. Согласовать с теплоснабжающей организацией схему установки погодозависимой автоматики и регулирующего оборудования при этом предоставить:

- проект на оснащение теплового пункта системой автоматического регулирования теплоснабжения здания;

- принципиальную схему автоматического регулирования системы отопления;

3. Все изменения в пределах коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя должны проводиться только после согласования с теплоснабжающей организацией.

4. Проектирование, монтаж, наладка и ремонт автоматической системы регулирования теплоснабжения должны выполняться персоналом организаций, имеющих право на выполнение указанных работ.

5. После установки автоматической системы регулирования отопления и проверки ее на работоспособность составить соответствующий акт допуска