

в эксплуатацию, с обязательной подписью представителя теплоснабжающей организации.

6. Технические условия действительны до 29.08.2021 г.

Температурный график отопления	72/55 <sup>0</sup> С
Расчетный расход тепловой энергии на отопление	0,158 Гкал/час
Давление в подающем трубопроводе	0,35 МПа
Давление в обратном трубопроводе	0,30 МПа

Директор



О.С. Градун